



KÖZÉP-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI HATÓSÁG

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.
Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.
Telefon: +36-22-514-318 / **Fax:** +36-22-313-564
E-mail: titkarsag@kdtvh.vizugy.hu; **Honlap:** <http://kdtvh.vizugy.hu>

Ügyfélfogadás és Ügyintézői telefonos ügyfélfogadás:
Hétfő, szerda: 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek: 9:00-12:00

Ügyintéző: Ádámné Stitz Kornélia

Tárgy: Gárdony Város közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet befogadó szennyvíztisztító telep kijelölése

Iktatószám: KDTVH-2111- 011 /2014.

Vízikönyvi szám: D 032/3422-10395

HATÁROZAT

1. **Gárdony Város Önkormányzata** (székhely: 2483 Gárdony Szabadság u. 20-22.) kérelmére, vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C.§ (1) bekezdése alapján, településen nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz befogadására az alábbi szennyvíztisztító telepet

j e l ö l ö m k i:

Kijelölt telep megnevezése:	Befogadó kapacitás:	Kijelölt telep üzemeltetője:
Agárdi Szennyvíztisztító Telep (2484 Agárd, Balatoni út hrsz: Gárdony 013/3)	300 m ³ /nap	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (8600 Siófok, Tanácsház u. 7.)

2. Előírások:

- 2.1 A közműpótló létesítményből a települési folyékony hulladék kitermelése és elszállítása kizárólag erre a célra engedélyezett, zárt rendszerű, gépi üzemeltetésű, csepegés- és szóródás-mentes, bűz- és szaghatást kizáró célgéppel végezhető.
- 2.2 A közműpótló létesítményből a települési folyékony hulladék kitermelése, szállítása és leürítése közben szennyeződött területet azonnal fertőtleníteni kell a külön jogszabályban foglaltak szerint engedélyezett szerrel.
- 2.3 A DRV Zrt. 174630-14-2/2014. számú nyilatkozatában foglaltakat be kell tartani:
- A szennyvíztisztító telepre a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz beszállított mennyisége max. 300 m³/d lehet. Amennyiben a napi mennyiség eléri a 300 m³-t, onnantól kezdve a telep azon a napon további nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet nem fogad, beszállítás csak a következő fogadási naptól lehetséges.
 - A szennyvíztisztító telepen a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz fogadás erre a célra létesült fogadó műtárgyban történik.

2.4 A Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség a 11678/2014. ügyszámú, 33030/2014. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásában előírtakat be kell tartani:

- A kijelölt szennyvíztisztító telep a hatályos vízjogi üzemeltetési engedélyében rögzített, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz átvételi mennyiségéig – a környezetvédelmi feltételek megtartása mellett – fogadhat nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet.
3. Elrendelem, hogy a határozat jogerőre emelkedését követő 8 napon belül a Vízikönyvi Okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az azokkal összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba D 032/3422-10395 szám alá jegyezze be.
 4. Az Önkormányzat teljes személyes illetékmentességben részesült, egyéb eljárási költség nem merült fel.
 5. E határozat ellen az Országos Vízügyi Hatósághoz címzett, de hozzám a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül 2 példányban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést az Országos Vízügyi Hatóság bírálja el, jelen döntést helyben hagyhatja, megváltoztathatja vagy megsemmisítheti, avagy a megsemmisítés mellett új eljárásra utasíthat.

INDOKOLÁS

A Közép-dunántúli Vízügyi Hatóságon Gárdony Város Önkormányzata kérelmére Gárdony város közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet befogadó szennyvíztisztító telep kijelölése tárgyában KDTVH-2111/2014. számon eljárás indult.

Az eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (továbbiakban: Ket.) 15. § (4) bekezdése alapján, a KDTVH-2111-003/2014. iktatószámú levelemben értesítettem az ismert ügyfeleket az eljárás megindításáról, az ügyben észrevételt nem tettek.

A DRV Zrt. a 174630-14-2/2014. számú nyilatkozata alapján a Gárdony város közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az Agárdi szennyvíztisztító telep tudja fogadni.

A kérelmet, és a DRV Zrt. nyilatkozatát mellékelve a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 482/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 11. § (7) bekezdésben a), b), f) pontok alapján az ügyben érintett szakhatóságokat szakhatósági állásfoglalásuk megadása céljából megkerestem.

Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete FE-09R/046/01641-2/2014. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásában Gárdony város község területén nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, Agárdi szennyvíztisztító telep, mint befogadó telep kijelöléséhez közegészségügyi szempontból hozzájárult, melyet az alábbiak szerint indokolt:

„Gárdony Város Önkormányzata (székhely: 2483 Gárdony Szabadság u. 20-22.) kérelmére **Gárdony Város** területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére befogadó telep kijelölés tárgyában a Közép-dunántúli Vízügyi Hatóság megkereste hatóságomat szakhatósági állásfoglalás kiadása érdekében a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 482/2013. (XII.17.) Korm. rendelet 11. § (7) bekezdés b) pontja, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (2) bekezdése alapján.

A benyújtott dokumentáció szerint **Gárdony Város** településen keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz beszállítására az Agárdi Szennyvíztisztító Telepen lehetőség van a DRV Zrt. 8601 Siófok, Tanácsház u. 7. (szennyvíztelep üzemeltető) nyilatkozata alapján 300 m³/d mennyiségben.

A szennyvíztisztító telep kijelölési eljárás a 482/2013. (XII.27.) Korm. rendelet 11. § (7) bekezdés b) pontjában megjelölt, Intézetünk hatáskörébe tartozó szakkérdések vonatkozásában nem kifogásolt.

Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. Döntésemet a hivatkozott jogszabályok alapján hoztam.

Az önálló jogorvoslatot a KET 44. § (9) alapján zártam ki, s ennek alapján adtam tájékoztatást a jogorvoslati lehetőségről.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése alapján a szakhatóság eljárására irányadó ügyintézési határidő 30 nap, amely indokolt esetben a KET 33. § (8) bekezdése alapján egy alkalommal meghosszabbítható.

A KET 33. § (3) bek. c) pontja alapján az ügyintézési határidőbe nem számít be a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő.

Hiánypótlás az eljárás során nem vált szükségessé.

Hatóságom hatáskörét az egészségügyi hatósági tevékenységről szóló 1991. évi XI. tv. 2. §. (1) bekezdés d) pontja, illetékességét a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. §. (1) bek. c) pontja, és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII.27.) Korm. rendelet 3. számú melléklete határozza meg.”

A Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség 11678/2014. ügyszámú, 33030/2014. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásában Gárdony Város nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizeinek begyűjtésére szolgáló Agárdi szennyvíztisztító telep kijelöléséhez előírással hozzájárult. Szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A Közép-dunántúli Vízügyi Hatóság a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség (továbbiakban: Felügyelőség) szakhatósági állásfoglalását kérte Gárdony Város Önkormányzata (2483 Gárdony, Szabadság u. 20-22.) (továbbiakban: Önkormányzat) kérelmére, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére befogadó telep kijelöléséhez.

A megkereséshez csatolták az Önkormányzat kérelmét, valamint a tárgyi ügyre vonatkozóan a DRV Zrt. nyilatkozatát, melyben kijelölni javasolja az Agárdi szennyvíztisztító telepet, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz átvételére.

A DRV Zrt. tájékoztatása szerint, a tárgyi szennyvíztisztító telep napi 300 m³ mennyiségig fogadhat nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet.

A hatáskörömbé utalt kérdéseket megvizsgálva megállapítom, hogy a tárgyi kijelölésnek környezetvédelmi, természet- és tájvédelmi, valamint vízvédelmi szempontból akadálya nincs, a kijelölés feltételeit a hatályos vízjogi üzemeltetési engedély rögzíti, ezért a szakhatósági hozzájárulásom 2.00 pontban rögzített kikötéssel megadom.

A 2.00 pontban rendelkeztem a hivatkozott határozatban rögzített környezetvédelmi és vízvédelmi előírások fenntartásáról. Döntésem az 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 1. §-ára figyelemmel a 6. §, valamint a 7. § előírásain alapul.

A szakhatósági állásfoglalás ellen a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: **Ket.**) 44. §. (9) bekezdése értelmében önálló fellebbezésnek nincs helye, az csak az eljárást lezáró határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg.

A szakhatósági megkeresés a Felügyelőségre 2014. április 4-én érkezett, így a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII.17.) Korm. rendelet (továbbiakban: **Korm.rendelet**) 44 §. (1) bekezdése szerint az ügyintézési határidő leteltének napja: 2014. május 8.

Az ügyintézészt jelen döntés postára adásával lezártam, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekintem.

Felhívom a figyelmet, hogy a **Ket.** 72. § (1) bekezdés ed) pontja értelmében a határozat indokolásában a szakhatósági állásfoglalás indokolását is szerepeltetni kell.

Döntésemet a **Korm.rendelet** 30. §, valamint 31. §, valamint a *vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 482/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 11. § (7) bekezdés szerinti hatáskörben, valamint a **Korm.rendelet** 4. § (2) bekezdése és 1. számú melléklet IV. fejezet 3. pontja és a **Ket.** 21. § (1) bekezdés c) pontja szerinti illetékesség alapján eljárva hoztam meg.

A szakhatósági állásfoglalás hatósági nyilvántartásba vételéről a 7/2000. (V. 15.) KöM rendelet szerint intézkedtünk.”

Martonvásár Város Jegyzője a Ph/1729-2/2014. számú szakhatósági állásfoglalásában a Gárdony Város Önkormányzatának az Agárdi szennyvíztisztító telep a nem közművel összegyűjtött szennyvíz begyűjtésére befogadó telep kijelölési kérelme tárgyában a telep kijelölési kérelme tárgyában, a telep kijelöléséhez a szakhatósági hozzájárulását kikötések nélkül megadta az alábbiak szerint:

A Fejér Megyei Kormányhivatal FED/02/00343-2/2014. számú eljáró hatóság kijelölésére vonatkozó végzés alapján a Közép-dunántúli Környezetvédelmi Vízügyi Hatóság megkeresésére szakhatósági eljárást folytattam Gárdony Város Önkormányzatának (2483 Gárdony Szabadság u. 20-22.) az Agárdi szennyvíztisztító telepet nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére befogadó telep kijelölési kérelme tárgyában eljárás indult hatóságomnál.

Eljárásom során megállapítottam, hogy Gárdony Város Önkormányzata Képviselő testületének Gárdony Város Építési Szabályzatáról szóló 3/2009. (I.28) számú rendeletével a tervezett tevékenység nem ellentétes, mivel a rendelet szabályozási terv melléklete az érintett területet zavaró hatású gazdasági ipari övezetbe sorolja, ahol a szennyvízkezelési tevékenység végezhető.

Hozzájárulásomat mint szakhatóság a Közép-dunántúli Környezetvédelmi Vízügyi Hatóság (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.) KDTVH-2111-004/2014 számú, 2014. február 26-án kelt megkeresésére a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 482/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 11. § (7) bekezdésben f) pontjában meghatározott szakkérdésben adtam ki.

Hatóságom illetékességét a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény (továbbiakban: Ket.) 21.§ (1) bekezdése és a Fejér Megyei Kormányhivatal FED/02/00343-2/2014. számú kijelölő végzése, hatáskörét a Ket 19.§ (1) bekezdése és a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 482/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 11. § (7) bekezdésben f) pontja állapítja meg.

A fellebbezési lehetőséget a Ket. 96. §-a alapján zártam ki, és ezen jogszabályi hely alapján adtam tájékoztatást a jogorvoslati lehetőségről."

Az 1. pontban a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C.§ (1) bekezdése alapján kijelöltem az Agárdi szennyvíztisztító telepet a Gárdony város közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet befogadó szennyvíztisztító telepeként.

Határozatom 2.1., 2.2. pontjában a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz befogadásával kapcsolatos általános előírásokat tettem.

A 2.3. pontban rögzítettem DRV Zrt. 174630-14-2/2014. számú nyilatkozatában foglaltakat.

A 2.4. pontban a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség a 11678/2014. ügyszámú, 33030/2014. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásában előírtakat rögzítettem.

A 3. pontban elrendeltem, hogy a Vízikönyvi Okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az azokkal összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba D 032/3422-10395 szám alá jegyezze be a vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról szóló 23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet 10. § (3) és (4) bekezdése alapján.

A 4. pontban megállapítottam, az önkormányzat illetékmentességét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5§ (1) b) pontja alapján.

A 5. pontban határozatommal szemben fellebbezési lehetőséget a Ket. 98. § (1) bekezdése alapján biztosítottam. Azon ügyfelek esetében, akikkel a Vízügyi Hatóság jelen döntését postai úton közli, a Ket. 78. § (10) bekezdése és 99. § (1) bekezdése alapján a közléstől, azaz a kézhezvételtől számított 15 nap áll rendelkezésre jogorvoslati kérelem benyújtására.

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2014. július 22. A Vízügyi Hatóság az ügyintézés a jelen döntés postára adásával lezárta, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekinti.

A Vízügyi Hatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 482/2013. (XII.17.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. r.) 7. § (1) bekezdése, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. r. 4. § (6) bekezdés, 1. számú melléklet II. fejezet 4. pontja és a Ket. 21. § (1) bekezdés b) pontja állapítja meg.

Székesfehérvár, 2014. június 13.



A kiadmány hitelűl


Hitelesítő

Maincz Tamás
hatóságvezető megbízásából

Virág Imre
szakértői osztály vezetője

TÁVOLLÉTÉBEN
dr. Tóth Márta sk.
Hatósági és Jogi osztályvezető

	Címzett:	Cím:	Kézbesítés módja:
1.	Gárdony Város Önkormányzata	2483 Gárdony, Szabadság u. 20-22.	tv
2.	Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.	8600 Siófok, Tanácsház u. 7.	
3.	Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete	8000 Székesfehérvár, Mátyás király krt. 13.	
4.	Martonvásár Város Önkormányzata	2462 Martonvásár, Budai út 13.	
5.	Fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal, Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály	8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.	
6.	Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi Felügyelőség,	8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.	
7.	Irattár	helyben	
Jogerő után:			
8.	Besnyői Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője	2456 Besnyő, Fő u. 354.	
9.	Vízikönyv	helyben	

Mellékletek:-

