



FEJÉR VÁRMEGYEI  
TŰZMEGELŐZÉSI  
BIZOTTSÁG



# Lakástüzes kiállítás 2025

## Fontosabb tűzvédelmi tárolási szabályok, előírások

Lakórendeltetésű épületrészhez tartozó **gépkocsitároló-helyiségben** a gépkocsikba épített üzemanyagtartályon kívül, parkoló állásonként és tároló helyiségenként **legfeljebb 5 liter éghető folyadék tárolható.**

